

Priloga 1: Preventivni protipožarni ukrepi pri požarno nevarnih dejavnostih

Dejavnosti, kot so varjenje, rezanje, spajkanje, segrevanje, žganje barve, taljenje, uporaba odprtega plamena, brušenje ipd. na zgradbah in predvsem pri popravilih, so skoraj vedno povezane z nevarnostjo požara. Mislite na naslednje:

- gorljiv material se lahko zaradi prenosa toplote vname, četudi se nahaja za negorljivo oblogo (malta, azbestni cement, pločevina itd.);
- kanali, jaški, cevovodi, podkonstrukcije tal in podobni votli prostori pospešujejo širjenje požara.

Da bi lahko pravilno ravnali, si zato najprej skrbno oglejte delovno mesto in njegovo okolico, pri nalogodajalcu pa se pozanimajte o morebitnih posebnih nevarnostih.

Pred pričetkom dela je potrebno:

- preveriti, če naprave brezhibno delujejo, ter premišljeno določiti mesto varilne oziroma rezalne naprave, da bi se lahko po potrebi odklopil dovod plina oziroma elektrike;
- stenske, talne in stropne preboje, ki vodijo v sosednje prostore, podkonstrukcije tal, fuge in razpoke kakor tudi odprte konce cevi, povezanih z mestom dela, zatesniti z negorljivim materialom, kot je vlažna mineralna volna, ilovica, malta ipd. Potrebno je paziti tudi na prenos toplote;
- v dovolj velikem obsegu odstraniti ves gorljiv material (tudi prah), pri prebojih, ki se ne dajo zapreti, ga je potrebno odstraniti tudi iz sosednjih prostorov ter prostorov nad ali pod mestom dela;
- v celoti zaščititi gorljive dele, ki jih ni možno odstraniti, z negorljivimi oblogami, ki slabo prevajajo toploto (npr. negorljive plošče, ne pa pločevina);
- ogrožene dele zgradbe poškopiti z vodo ali prekriti z vlažnim peskom;
- če obstaja avtomatski javljalnik požara le-tega izklopiti samo na področju mesta dela; ostali deli javljalnika požara morajo delovati naprej;
- gorljivo izolacijo na cevovodih, ki so predmet obdelave, odstraniti v tolikšni meri, da je možnost vžiga izključena;
- gasilne aparate ali cevi z večnamenskimi razpršilniki pripraviti za uporabo ter se pozanimati o možnostih alarmiranja (gasilci) in ostalih napravah za gašenje in reševanje;

- zahtevati pomoč za nadzor mesta dela in okolice, pri posebni nevarnosti pa nadzor gasilcev podjetja ali pristojnih javnih gasilcev.

Tekom dela je potrebno:

- neprestano skrbno nadzirati ogenj, iskenje, tok toplote zaradi pregrevanja materialov ipd.;
- odstranjevati ostanke elektrod v zaboj s peskom ali v vedro z vodo;
- ogrožene dele zgradbe občasno spet poškopiti z vodo.

Po koncu dela je potrebno:

- ponovno z vodo poškopiti segrete dele zgradbe;
- celotno območje nevarnosti vključno s prostori, ki se nahajajo zraven, nad in pod tem območjem, jaški ipd. temeljito in večkrat preveriti morebitno prisotnost ognja, dima ali vonja po zažganem;
- pripraviti se, da je zagotovljen zanesljiv nadzor mesta dela in njegove okolice tudi preko noči, če je bilo neizogibno potrebno izvajati dela z ognjem pozno popoldne;
- poskrbeti za ponovni vklop javljalnika požara;
- gorljiv material vnesti šele naslednji dan.

V kolikor pridete nepredvidoma v položaj, da izvajate požarno nevarne dejavnosti na mestu, kjer navedeni varnostni ukrepi ne zadoščajo ali jih je nemogoče izvesti, uporabite t.i. hladne postopke, kot so npr. vrtanje, žganje ipd. Če se sami ne morete odločiti, se posvetujte z nadrejenim ali s predstavnikom nalogodajalca. V vsakem primeru je potrebno pridobiti mnenje gasilcev. Ne pustite se zavesti, da bi zaradi časovne stiske ali drugih okoliščin obšli ta navodila.

V primeru požara je potrebno:

1. ALARMIRATI takoj vklopiti javljalnik požara
preko telefonske številke
2. REŠEVATI posvariti ogrožene osebe
3. GASITI če je mogoče, začeti z gašenjem,
napotiti gasilce na mesto požara

Priloga 2: Potrdilo o odobritvi izvajanja požarno nevarnih dejavnosti, št.

Dela z ognjem in vročino, predvsem varjenje, rezanje, spajkanje, segrevanje, žganje barve, taljenje, uporaba odprtega plamena, brušenje

Nalogodajalec:				
Delovno mesto:				
Način dela:				
Predvideno časovno obdobje:				
Datum: od ure do ure				
Izvajalec:				
Podjetje:				
Lasten delavec:				
Odobritev				
Odobritev velja do datuma: Ure				
Posebne priprave:				
Javljalik požara izklopiti				
Datum: Ime: Podpis:				
Potrdilo o prevzemu				
Izvršitelj (odgovorna oseba):				
Obvezujem se, da bom upošteval zgoraj navedene preventivne protipožarne ukrepe, ter potrjujem prejem tega potrdila o odobritvi.				
Datum: Podpis:				
Javljalik požara je ponovno vključen:				
Datum: Čas:				
Ime: Podpis:				
Naknadne kontrole				
	Datum	Čas	Ime	Podpis
1				
2				
3				
4				